

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К-Григоровича, д. 37, г. Чита, Забайкальский край, 672090, т. 26-63-47, centr@megalink.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Чита
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Г. Чита, ул. Красноярская, 58 каб. 11 индекс 672039, тел. 41-73-00
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 32/ 1/ 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 101»

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с "02" февраля 2021 года по "02" марта 2021 года государственным инспектором г. Читы по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Снигирёвым Вадимом Алексеевичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 101» расположенного по адресу: г. Чита, 4-мкр, 36а.

(имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 101» Пашура Натальей Александровной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности 01.06.2021г.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты	Основание: ст. 5 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123) п. 54 правил противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее ППР в РФ)	01.08.2021г.	
2.	На первом этаже здания детского сада противопожарные преграды отделяющие помещение кухни от других помещений с иным классом функционального назначения не имеют соответствующего заполнения противопожарной преграды.	Основание: ст. 88 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. № 24	01.08.2021г.	
3.	На 2 этаже в спальне группы № 3 имеется один эвакуационный выход при одновременном пребывании более 10 человек.	Основание: ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69 «О пожарной безопасности» п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.08.2021г.	

4.	Справа от центрального входа наружная стационарная пожарная лестница смонтирована с нарушениями а именно, высота ступени не соответствует требованию ГОСТ Р 53254-2009	Основание: ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	01.08.2021г.	
----	--	---	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в августе 2021 года.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г. Чита Снигирёв В.А.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 02 " марта 2021 года

Предписание для исполнения получил:

Слав
(подпись)



(подпись)

М.Л.П. *

(должность, фамилия, инициалы)

" 02 " 03 2021 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.